

西宁市生态环境局城东区生态环境局建设项目审批书

宁东生建管[2023]1 号

关于青海昆仑中学锅炉建设项目 环境影响报告表的批复

青海昆仑中学：

你单位报送的《青海昆仑中学锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据专家评审意见，经我局审查研究，批复如下：

一、本项目位于西宁市城东区共和路昆仑中学院内，为改建项目，拆除原有 2 台 3.5t 燃气锅炉重新安装 2 台 3t 新锅炉及设备及配套设备，供暖面积为 2788m²。本项目的总投资为 250.71 万元，其中环保投资 18.5 万元。

二、项目建设符合“三线一单”管控要求。在全面落实“报告表”提出的各项环境保护措施的基础上，同意按照“报告表”中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

三、项目施工期应重点做好以下工作：

1、本项在现有锅炉房内进行，对锅炉进行拆旧建新及地面的重新铺设，不涉及大型土建工程。项目施工期必须加强对施工场地各类产噪声机械设备的管理，合理安排施工工序，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；严禁夜间施工，确需夜间施工须向环保主管部门申请批准后方可施工。

四、项目营运期应重点做好以下工作：

1、本项目营运期大气污染物主要为燃气锅炉房产生的烟气。锅炉废气排放执行《锅炉大气综合排放标准》（GB 13271-2014）规定的排放限值。

2、本项目营运期产生的废水主要包括锅炉废水和生活废水。锅炉废水、生活污水排入城市污水管网，后进入西宁市污水处理厂进行处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放限值。

3、本项目营运期产生的固体废物主要为废离子交换树脂，更换的离子交换树脂由锅炉厂家回收处理。

4、本项目营运期产生噪音的设备尽可能选用低噪声设施，置于室内，做好减振降噪措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准限值要求。

五、本项目必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行“三同时”制度；项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，办理

环保验收事宜。

六、该项目运营期的环境保护监督管理工作由西宁市生态环境综合行政执法支队一队负责。

此复



